



RD RIVERA DIESEL } **RDS**

GRUPO ELECTRÓGENO			 MOTOR					STAMFORD ALTERNADOR		 CONTROLADOR
Modelo	Potencia Stand by	Potencia Prime	Motor	Desplazamiento	Número de cilindros	Consumo de combustible		Alternador	Sistema excitación	Controlador inteligente
						Stand by	Prime			
Unidad	kW	kW	Modelo	L	N	gal/hr	gal/hr	Modelo		
RDS 165	165	150	P086TI-1	8.071	6 en Línea	12.34	11.20	UCI 274F1	Autoexcitado	ComAp IntelliLite AMF 25
RDS 200	200	182	P086TI	8.071	6 en Línea	15.00	13.37	UCI 274H1	Autoexcitado	
RDS 220	220	200	DP086LA	8.071	6 en Línea	16.62	14.79	UCDI 274J1	Autoexcitado	
RDS 264	264	240	P126TI	11.051	6 en Línea	20.21	18.57	S4L1D-C41	Autoexcitado	
RDS 300	300	273	P126TI-II	11.051	6 en Línea	23.64	19.50	S4L1D-D41	Autoexcitado	
RDS 360	352	319	P158LE-1	11.051	8 en V	26.68	24.12	S4L1D-E41	Autoexcitado	
RDS 400	400	352	P158LE	14.618	8 en V	31.33	27.08	S4L1D-E41	Autoexcitado	
RDS 450	450	409	DP158LC	14.618	8 en V	32.70	29.46	S4L1D-F41	Autoexcitado	
RDS 500	500	455	DP158LD	14.618	8 en V	36.88	33.58	S4L1D-G41	Autoexcitado	
RDS 560	560	508	DP180LA	14.618	10 en V	40.71	37.12	HCI 544D1	Autoexcitado	
RDS 600	600	545	DP180LB	18.273	10 en V	43.67	39.81	HCI 544E1	Autoexcitado	
RDS 660	660	600	DP222LA	18.273	12 en V	47.52	42.72	HCI 544E1	Autoexcitado	
RDS 690	690	627	DP222LB	21.927	12 en V	50.93	45.62	HCI 544F1	Autoexcitado	
RDS 750	734	666	DP222LC	21.927	12 en V	53.84	48.40	LVI 634B1	PMG	

LIMA
Calle 2 Mz. C Lote 6, Urb. Industrial La Merced - ATE
Teléfono: (511) 348 1500
Telefax: (511) 349 4849

CHICLAYO
Mz. 1 Lote 1 Altura del Km 774 Panamericana Norte
Chosica Norte - La Victoria
Teléfono: (074) 607 395

AREQUIPA
Av. Aviación Km. 6 Lote 11 Cerro Colorado
Arequipa - Perú
Teléfono: (054) 608 052

PIURA
Av. Progreso N° 1764 Campo Polo Castilla
Piura - Perú
Teléfono: (073) 341941

